



NAPAJANJE
400V

CNS
(MODBUS, EN 14908)

KRMILNI SIGNALI ZA SUHI HLADILEC
2X DO in 2XAO (ČRPALKA)
2X AI (TEMP. TIPALO)

KRMILNI SIGNALI ZA HLADILNO POSTAJO

5X DO (ČRPALKE)
5X AO (VENTILI)
5X AI (TEMP. TIPALO)

PRIKLJUČKI ZA SUHI HLADILEC

VENTILI ZA PREKLOP VODE IZ SUHEGA HLADILCA NA KONDENZATOR OZ. UPARJALNIK

TOPLOTNA ČRPALKA V/V

PRIKLJUČKI ZA HLADNO VODO

PRIMARNA ČRPALKA
HLADNE VODE

KRMILNI SIGNALI ZA TOPLOTNO POSTAJO
5X DO (ČRPALKE)
5X AO (VENTILI)
5X AI (TEMP. TIPALO)

PRIMARNA ČRPALKA
TOPLE VODE

PRIKLJUČKI ZA TOPLO VODO

STUDIO GALEB d.o.o., Muzejski trg 4, Koper

ELEMENTI ZNOTRAJ MEJE TOPLOTNE ČRPALKE SO PONUJENI HIDRAVLIČNO IN ELEKTRIČNO POVEZANI

INVESTITOR	ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA, Ankaranska cesta 31 Ankaranska cesta 31, 6289 Ankaran		
OBJEKT	ZAMENJAVA HLADILNEGA AGREGATA OP BLOKA V B4 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA (na parceli št. 842 k.o. Oltra)		
PROJEKT	PZI		
ZA GRADNJO	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA		
NAČRT	ARHITEKTURA		
DEL NAČRTA	SHEMA HLADILNEGA AGREGATA		
PROJEKTANT	Igor Bržan udia		
SPREMEMBA			
ŠT.NAČRTA	DATUM	MERILO	ŠT.LISTA
	MAJ 2016		1