

















SISTEM JAVLJANJA POŽARA

- | | | |
|---|------------------|---|
|  | FC 724 | POŽARNA SIGNALNA CENTRALA |
|  | 1.1 | ODDALJENI PRIKAZOVALNIK STANJU POŽARNE CENTRALE |
|  | 1.1 | ROČNI JAVLJALNIK POŽARA |
|  | 1.1 | OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA |
|  | 1.1 | OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA MONTIRAN V SPUŠČEN STROP |
|  | 1.1 | OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA MONTIRAN V DVOJNEM PODU |
|  | 1.1 | TERMO-DIFERENCIALNI TERMIČNI JAVLJALNIK |
|  | 1.1 | VZORČNA KOMORA Z OPTIČNIM JAVLJALNIKOM DIMA |
|  | 1.1 | 1-KANALNI VHODNO-IZHODNI ADRESNI VMESNIK |
|  | 1.1 | 4-KANALNI VHODNO ADRESNI VMESNIK |
|  | 1.1 | 4-KANALNI VHODNO-IZHODNI ADRESNI VMESNIK |
|  | AS.1 | ADRESNA SIRENA |
|  | 1.1 | JAVLJALNIK PLINA |
|  | 230V,50Hz
1.1 | DODATNI NAPAVALNIK 230V/24V Z AKUMULATORJEM |
|  | 1.1 | DRŽALNI MAGNET ZA VRATA, KI LOČUJEJO POŽARNE SEKTORJE |
|  | 1.1 | POŽARNA KLJUČAVNICA |

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
MM-BIRO d.o.o., NOVA GORICA			
Tolminskih punjarjev 4, 5000 Nova Gorica tel: 05/333-49-40, fax: 05/333-49-39 e-mail: mm.biro@siol.net http://www.mm-biro.si			
Investitor:	ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA		
Naravnika:			
Objekt:	ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA - UPRAVNA STAVBA		
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI, PZR		
Sl. načrt:	ACJP/6	Sl. projekt:	2015/9
Org. projektant:	Tomaž Grobiša	Podpis:	
Identifikacijska št.:	E-0049	Datum podpisa:	SEPTEMBER 2015
Projektant:	Primož Bajc	Podpis:	
Identifikacijska št.:	E-1717	Datum podpisa:	SEPTEMBER 2015
Načrt:	AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA		
Risba:	TLORIS - KLET	Merilo:	1:100
Datum nastanka risbe:	SEPTEMBER 2015	Št. list:	17/1